



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю**

Предписание № 87

об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

г. Невинномысск
(место выдачи)

« 20 » ноября 20 23 г.

Колесникова Наталья Николаевна ведущий специалист- эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске (должность, отдел
должностного лица, вылавшего предписание, Ф.И.О.)

в результате проведения _____ внеплановой выездной проверки _____, на основании
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

решения № 17-09р от « 01 » ноября 20 23г. в отношении государственного
казенного общеобразовательного учреждение «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 15» ОГРН № 1022603623910, ИНН 2603008821
(наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества),

индивидуального предпринимателя)

адрес: Ставропольский край, Андроповский район, п. Каскадный, ул. Центральная, д. 18
(место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства

индивидуального предпринимателя)

выявлены нарушения: _____

(указать положения действующих

Обязательных требований и их структурные единицы)

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п. 2.5.3, п. 2.7.4**

В соответствии с п.1 ч.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005

предписываю:

(указать требования, предписываемые к выполнению)

1. поверхность стен и потолка (местами) на пищеблоке при входе (загрузка) обеспечить без дефектов и повреждений, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств
2. помещения (горячий цех), где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытки тепла и влаги, обеспечить местной системой вытяжной вентиляции

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок
20 августа 20 24 г.

Срок исполнения настоящего предписания « 20 » августа 20 24 г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в соответствии с ч.6 ст.40 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Колесникова Наталья Николаевна ведущий специалист- эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Небинномысске
(должность, отдел должностного лица)

Управления Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю
(руководитель группы)

подпись (Ф.И.О.)

настоящее предписание от 20 11 20 23 г. № является приложением
к акту контрольного (надзорного) мероприятия от 20.11. 20 23 г № 17-09р

Расписка в получении Предписания

Предписание от 20.11. 2023 г. № 87
получил « 20 » 11 2023г.

Подпись представителя (Ф.И.О.)

Министерство образования Ставропольского края ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 15» 357089, Андроповский район, пос. Каскадный, ул. Центральная, 18 e-mail: androp_15sp@yandex.ru т. (86556) 54-2-97, факс (86556) 54-2-97 <u>исх. № 221 от 01.11.2023 г.</u>	Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г. Невинномысске Устиновой И.М.
--	--

Уважаемая Ирина Михайловна!

В ответ на Предписание № 87 от 20 ноября 2023 года администрация ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №15» сообщает:

1. Поверхность стен и потолка в некоторых местах на пищеблоке отремонтирована и обеспечивает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
2. В помещении горячего цеха вытяжка отремонтирована и находится в рабочем состоянии.

Директор



Е.А. Даутхаджиева

Исполнитель Е.А. Даутхаджиева
Тел: 88655654297; 89283434682