



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21. Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Андроповскому и Кочубеевскому районам) 357030 с. Курсавка, ул. Элеваторная, 3.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99. Южного регионального центра 8(863)240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ № 53 / 1 / 44

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное казённое общеобразовательное учреждение

«Специальная (Коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №15»

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – Директор ГКОУ «СКО школа-интернат №15» Даутхаджиева Е.А.

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Андроповскому и Кочубеевскому районам) Калинкина С.Ю. № 53 от 29.09.2017 г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «03» октября 2017 г., с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 30 » октября 2017 г., с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 27 » ноября 2017 г., старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Андроповскому и Кочубеевскому районам) Смирновым Андреем Николаевичем ГКОУ «СКО школа-интернат №15», расположенных по адресу: СК Андроповский район, пос.Каскадный, ул. Центральная, 18.

(проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГКОУ «СКО школа-интернат №15» Даутхаджиевой Е.А.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Назначить лица, ответственные за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п. 460; п. 462	01.10.2018г.	
2.	Назначить лица, ответственные за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара по прибытии пожарного подразделения.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п. 460; п. 462	01.10.2018г.	
3.	Определить сроки и порядок проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие ра-	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п. 50;	01.10.2018г.	

	док содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей.	ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.461		
5.	Разработать инструкцию регламентирующую мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п. 461 (Б)	01.10.2018г.	
6.	Разработать инструкцию регламентирующую порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.461	01.10.2018г.	
7.	Разработать инструкцию регламентирующую расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.461	01.10.2018г.	
8.	Разработать инструкцию регламентирующую предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.461	01.10.2018г.	
9.	Разработать инструкцию регламентирующую обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (организации).	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.461	01.10.2018г.	
10.	Разработать инструкцию регламентирующая допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.461	01.10.2018г.	
11.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.462	01.10.2018г.	
12.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.462	01.10.2018г.	
13.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственные за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.462	01.10.2018г.	
14.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственные за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.462	01.10.2018г.	
15.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственные за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.462	01.10.2018г.	
16.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственные за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.462	01.10.2018г.	
17.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственные за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.462	01.10.2018г.	
18.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственные за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного	01.10.2018г.	

	кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.	режима в РФ.462	
19.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственные за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимых для успешной ликвидации пожара.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.462.	01.10.2018г.
20.	<u>Разработать, утвердить и согласовать программу проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности.</u>	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Фед. Закон №69-ФЗ от 21.12.94 ст.37 ГОСТ 12.0.004	01.10.2018г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

(по Андроповскому и Кочубеевскому районам)

капитан внутренней службы Смирнов А.Н.

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора по пожарному надзору)



« 27 » ноября 20 17 г.

Предписание на исполнение получил:

Директор ГКОУ «СКО школа-интернат №15»

(должность, Ф.И.О.)

Даутхаджиева Е.А.



« 20 » ноября 20 17 г.

**Результаты внепланового мероприятия по контролю
за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной
безопасности**

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц про- водивших вне- плановую про- верку	Дата про- верки, подпись, личная пе- чать ин- спектора ГПН	С результатом провер- ки ознакомлен(ы):	Дата озна- комления, подпись
1	2		3		4