



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Андроповскому и Кочубеевскому МО)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

357000 с. Кочубеевское, ул. Восточная, 75, E-mail: kochubeevka77@bk.ru, тел. (факс) 8(86550) 2-32-19,

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 53/1/36

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному казённому общеобразовательному учреждению «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа интернат № 15»

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения (приказа) начальника ОНД и ПР (по Андроповскому и Кочубеевскому МО) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Моисеенко С.Н. № 53 от «17» июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 23.06.2021, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 14.07.2021, с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 16.07.2021 включительно проведена плановая проверка в отношении Государственного казённого общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат № 15» инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Андроповскому и Кочубеевскому МО) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы Степаненко В.В., совместно с директором ГКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15" Даутхаджиевой Е.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не разработаны в установленном порядке программы проведения противопожарного инструктажа	(п. 3 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	20.11.2021	<i>В.И.Иванов</i>

		«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 14 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»).		
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(п. 30 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	20.11.2021	
3.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <i>(единой, с 1.01.2021)</i>	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.17 «б», п.30, п.42, п.43, п.50, п.52, п.54, п.60, п.95, п.124, п.412)	20.11.2021	<i>выполнено</i>
4.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем <i>(проект на АПС)</i>	(п. 54 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	20.07.2022	
5.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от го-	(п. 43 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	20.11.2021	<i>выполнено</i>

	рючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)		
6.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения выполнено без светоотражающего покрытия	(п. 48 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	20.07.2022	<i>4.2.2.2.24 70.1.117.11</i>
7.	Бытовое помещение на первом этаже не оборудовано системой пожарной сигнализации	(п. 4.4 СП 486.1311500.2020, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.07.2022	<i>составлен сметы</i> <i>заказчик сметы</i>
8.	Допущено загромождение мебели, оборудованием и другими предметами эвакуационного пути на 1-м этаже в помещении швейной мастерской	(п.п. «ж» п. 16 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	20.07.2022	<i>выполнено</i>
9.	Помещение бухгалтера на первом этаже не оборудовано системой пожарной сигнализации	(п. 4.4 СП 486.1311500.2020, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.07.2022	<i>заказчик сметы</i>
10.	Бытовое помещение на втором этаже не оборудовано системой пожарной сигнализации	(п. 4.4 СП 486.1311500.2020, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	20.07.2022	<i>заказчик сметы</i>

		требованиях пожарной безопасности»)		
11.	Бытовое помещение на первом этаже в спальном корпусе не оборудовано системой пожарной сигнализации	(п. 4.4 СП 486.1311500.2020, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.07.2022	
12.	В помещении костюмерной на первом этаже в спальном корпусе не оборудовано системой пожарной сигнализации	(п. 4.4 СП 486.1311500.2020, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.07.2022	ЗАКАЗАМ СМЕРЬ
13.	Бытовое помещение на первом этаже в спальном корпусе не оборудовано системой пожарной сигнализации	(п. 4.4 СП 486.1311500.2020, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.07.2022	
14.	Помещение спортивного инвентаря на первом этаже в спальном корпусе не оборудовано системой пожарной сигнализации	(п. 4.4 СП 486.1311500.2020, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.07.2022	
15.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания <i>продолжены</i>	(п. 24 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	20.07.2022	<i>Внимание</i>
16.	Помещение музея на первом этаже в спальном корпусе не оборудовано системой пожарной сигнализации	(п. 4.4 СП 486.1311500.2020, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	20.07.2022	

		требованиях пожарной безопасности»)		
17.	Варочный цех в здании столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации	(п. 4.4 СП 486.1311500.2020, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.07.2022	<i>М.П. С.И.П.</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) мерами их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР

(по Андроповскому и Кочубеевскому МО)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

лейтенант внутренней службы Степаненко В.В.

(должность, Ф.И.О. гос. инспектора по пожарному надзору)

“ 16 ”

июля 20 21

(подпись, М.Л.П.)

Предписание для исполнения получил:

Директор ГКОУ "Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат № 15"

Даутхаджиева Е.А.

(должность, Ф.И.О)

“ 16 ”

июля 20 21

(подпись, М.П.)